

Napowietrzanie - zasada działania:

Napowietrzanie będzie realizowane poprzez dwie pary drzwi wejściowych wyposażonych w siłowniki. Drzwi wyposażyć obustronnie w klamki. Dodatkowo drzwi będą wyposażone w zamki elektromotoryczne z zamykaną mechanicznie wkładką, a skrzydło bierne drzwi dwuskrzydłowych w rygiel. Rozkluczanie drzwi podczas alarmu oddymiania będzie następowało poprzez moduły sterownicze zamontowane w puszkach przy drzwiach - drzwi zostaną rozkluczone i siłowniki otworzą je z niewielkim opóźnieniem. Zasilanie zamków i rygli z zasilaczy buforowych 230/24V.

NAZWA ZAMÓWIENIA:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33 W MIĘDZYZDROJACH
dz. nr 197, obręb Międzyzdroje 21

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHidea
Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA MIĘDZYZDROJE
ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje

BRANŻA: ELEKTR.
SKALA: –

TEMAT RYSUNKU:
SCHEMAT ODDYMIANIA

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

NUMER RYSUNKU: E9

PROJEKTOWAŁA:
mgr inż. Zbigniew Majchrowski upr. nr 146/Sz/85

SPRAWDZIŁA:
mgr inż. Paweł Paczyński upr.nr ZAP/0254/POOE/12

DATA: LIPIEC 2020

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.