YDYp 3x1,5mm², TR-16, wentylator W1
YDYp 3x1,5mm², TR-17, wentylator W2
YDYp 3x1,5mm², TR-18, wentylator W3

YDYp 3x2,5mm², z TG - zasilanie centrali oddymiania CO
2 x HDGs 3x2,5mm², z CO - siłowniki drzwi napowietrzających
YnYKSY5x2x0,8, z CO - przyciski oddymiania
YnTKSY 1x2x0,8, z CO - czujki dymu

LEGENDA:

- obszar objęty opracowaniem
- ściany istniejące
- projektowana ściana w zabudowie lekkiej z płyt g-k na ruszcie stalowym, 1x płyta o zwiększonej twardości12,5mm z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm
- projektowana ściana w zabudowie lekkiej z płyt g-k na ruszcie stalowym, 2x12,5mm z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm
- REI60 projektowana ściana w zabudowie lekkiej z płyt g-k na ruszcie stalowym, 2 płyta zwykła x12,5mm z wypełnieniem wełną mineralną szklaną gr. 5 cm i gęstości 10 kg/m³, o klasie odporności ogniowej REI60
- projektowana zabudowa 1x płyta g-k o zwiększonej twardości na ruszcie stalowym
- projektowane wyburzenia
- projektowane zamurowania
- drzwi do demontażu
- projektowane wyposażenie sanitarne
- REI60 granice wydzielenia pożarowego
- HP projektowany hydrant wewnętrzny 25
- wpust kanalizacyjny
- zawór czerpalny ze złączką do węża
- kanały kominowe
- przestrzeń manewrowa wózka dla osób niepełnosprawnych
- ścianka składana EI30 o wym. 586x300 cm
- barierka zabezpieczająca od strony zewnętrznej na wysokości 90 cm od poziomu posadzki

YDY5x6mm², zasilanie z tablicy TG

proj. kabel światłowodowy U-DQ(ZN)BH 6J

2 x HDGs3x2,5mm², z CO - siłowniki drzwi napowietrzających
YnYKSY5x2x0,8, z CO - przyciski oddymiania
YnTKSY 1x2x0,8, z CO - czujki dymu

YDYp3x2,5mm², z TG
zasilanie centrali oddymiania CO

LEGENDA:

- PEL (ramkach): 4 gniazda 230V IP20 DATA + 2 gniazda RJ45
- PEL (ramkach): 2 gniazda 230V IP20 DATA + 2 gniazda RJ45 -
- Gniazdo 2P+Z, 230V,16A, IP20
- Gniazdo podójne (w podwójnej ramce) 2P+Z, 230V,16A, IP20
- Gniazdo 2P+Z, 230V,16A, IP44
- TV Gniazdo TV
- HDMI Gniazdo HDMI
- Przycisk oddymiania z sygnalizacją dźwiękową

NAZWA ZAMÓWIENIA: **PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33 W MIĘDZYZDROJACH** dz. nr 197, obręb Międzyzdroje 21	PRACOWNIA PROJEKTOWA **ARCHidea** Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661
ZAMAWIAJĄCY: **GMINA MIĘDZYZDROJE** **ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje**	BRANŻA: ELEKTR. / SKALA: 1:100
TEMAT RYSUNKU: **RZUT II PIĘTRA INSTALACJE ELEKTRYCZNE**	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
	NUMER RYSUNKU: **E5**
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. Zbigniew Majchrowski upr. nr 146/Sz/85	
SPRAWDZIŁA: mgr inż. Paweł Paczyński upr.nr ZAP/0254/POOE/12	DATA: LIPIEC 2020

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.