

SZCZEGÓŁ "A"



UWAGI

Przed przestąpieniem do prac należy określić ciśnienie i wydajność w istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej. W przypadku stwierdzenia ciśnienia nie wystarczającego do zapewnienia ciśnienia i wydajności na ostatnim zaworze hydrantowym na poziomie 20mH2O i wydajności 1dm3/s, należy w budynku zamontować zestaw hydroforowy umożliwiający uzyskanie w/w parametrów.

LEGENDA

ppoż/dn25 — instalacja ppoż. z rur stalowych

1- zawór odcinający prosty dn50
2- zawór pierwszeństwa VV300/VV100 dn40
3- zawór antyskażeniowy EA dn50
4- zawór dn40
5- zawór zwrotny dn50

HP1 - projektowany pion ppoż. z rur stalowych
W1- projektowany pion wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji

UWAGA

Z uwagi na brak możliwości określenia lokalizacji istniejącego pionu wody zaprojektowano nowy pion na potrzeby toalet na II piętrze.

NAZWA ZAMÓWIENIA:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33 W MIĘDZYZDROJACH
dz. nr 179, obręb Międzyzdroje 21

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHidea
Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

ZAMAWIAJĄCY: **GMINA MIĘDZYZDROJE**
ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje

BRANŻA: SAN.

SKALA:

TEMAT RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI PPOŻ.

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

NUMER RYSUNKU: **S7**

PROJEKTOWAŁ: inż. ARTUR MARCINIAK upr. nr ZAP/0226/PWOS/10

SPRAWDZIŁ: mgr inż. DAWID WACHOWIEC upr. nr ZAP/0107/PWOS/09

DATA: SIERPIEŃ 2020

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.