



LEGENDA

kanady wentylacji wywiewnej z rur stalowych o przekroju okrągłym lub prostokątnym ocynkowane gładkie

zestawiać wywiewny

przepustnica wywiewna

50m³/h

W1 - wentylator dachowy układu wyciągowego W1 o parametrach: Q=400m³/h, P=200Pa
W2 - wentylator dachowy układu wyciągowego W2 o parametrach: Q=200m³/h, P=200Pa
W3 - wentylator dachowy układu wyciągowego W3 o parametrach: Q=225m³/h, P=200Pa
1 - projektowany nawierzchnia okien lub podłogi, 2 - powierzchnia zgodna z rysunkiem
3 - kład konstrukcyjny, monowarstwa w dolnej części czoła.

UWAGI

Podłączenie wszystkich kanałów do wentylatorów należy wykonać za pomocą łączników elastycznych. Na kanałach wentylacyjnych przy wentylatorach należy zamontować tłumiki szumu. Dopuszczalne są wykonanie kanałów o przekrojach innych niż te na rysunku zachowując powierzchnie przekroju. Dopuszczalne są zastosowanie urządzeń innych producentów o tych samych parametrach. Kanały wewnątrz budynku należy zabezpieczyć, aby nie były narażone na działanie wody mineralnej. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pomieszczeń należy wykonać, jako przejścia ogniochronne o odporności ogniowej takiej jak odporność danej przegrody. Przejścia pomiędzy budynkami z przewodami wypielic certyfikowaną ogniochronną. Wywiewy należy zabezpieczyć na budowie przed przedostaniem do prac i zabrudzeniem kanałów.

NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33 W MIĘDZYZDRÓJACH		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Stary 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-07-6-661	
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIĘDZYZDRÓJE ul. Książki Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje		BRANŻA: SAN.	SKALA:
TEMAT RYSUNKU: PRZECRÓJ PRZEZ UKŁAD WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ W1, W2, W3		PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ: inż. ARTUR MARCINIAK upr. nr ZAP/0226/PWOS/10		NUMER RYSUNKU: S12	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. DAWID WACHOWIEC upr. nr ZAP/0107/PWOS/09		DATA: SIERPIEŃ 2020	
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorstwa.			