



1. W istn. WK-8.1, jako zabezpieczenie proj. kabla YAKY-4x120mm 2 stosować wkładki bezpiecznikowe zwłoczne o wartości 80A prod. ETI-Polam lub równoważne.
2. W szafce oświetleniowo-sterowniczej, stosować wkładki bezpiecznikowe zwłoczne prod. ETI-Polam lub równoważne o wartościach podanych na karcie katalogowej Elma i Gorzów.
3. W proj. słupach stosować wkładki bezpiecznikowe zwłoczne typu BiWis-4A/gG.

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA

BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Międzyzdroje, ul. Nowomyśliwska i Wodziezki
dz. nr 381/2, 412, 489, 498

PROJEKTANT: mgr inż. Robert Bieć
nr upr. ZAP/0086/PWOE/06
mgr inż. Zbigniew Majchrowski
nr upr. 146/Sz/85

PODPIS: *ZMB*
SPRAWDZAJĄCY: *ZMB*

DATA: 18.11.2013
NR RYSUNKU: 7

