



UWAGI:

- 1) OCHRONA P.PORAŻENIOWA DODATKOWA:
- w proj. sieci 0,4 kV "IZOLACJA OCHRONNA"(Dz.U. nr 81/90);
- 2) w instalacji odbiorczej zgodnie z PN-IEC-60364-4-41"samoczynne wyłączenie zasilania" realizowane w układzie TN-C-S;
- 3) proj. złącza kablowe ZK oraz węzły kablowe WK prod. EMITER w obudowie II kl. ochronności i IP 44;
- 4) Szyny PEN złącz i węzłów połączyć z uziołami roboczymi dodatkowymi o maksymalnej wartości rezystancji 5 Ω;

Linie energetyczną napowietrzną po odpięciu istn. linii kablowych i przyłączy napowietrznych należy zdemontować i przekazać do ENEA RD Międzyzdroje.

Wartości zabezpieczeń w istniejących złączach kablowych oraz wartości zabezpieczeń linii odpływowych z proj. węzłów do złącz uzgodnić z ENEA RD Międzyzdroje (wartości zabezpieczeń zależne od wielkości mocy zawartej w umowie o dostarczenie energii do odbiorcy)

LEGENDA:
— projektowane linie kablowe zastępujące likwidowaną linię napowietrzną

— istniejące linie kablowe (odpięte od likwidowanej linii napowietrznej) i wprowadzone do projektowanych węzłów, złącz i szafek

OZNACZENIE	NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. ZBIGNIEW MAJCHROWSKI	146/Sz/85	
OPRACOWAŁ:	inż. MICHAŁ JUSZCZYK		
INWESTOR:	URZĄD MIASTA MIĘDZYZDROJE 70-500 MIĘDZYZDROJE, ul. Książąt Pom.5		
TEMAT OPRACOWANIA:	PRZEBUDOWA NAWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ N.N. 0,4kV KOLIDUJĄCEJ Z PRZEBUDOWĄ ULICY ORLEJ W MIĘDZYZDROJACH Międzyzdroje, ul. Orla dz. 109, 410/4, 551/4, 82, 83/1		
TYTUL RYSUNKU:	SCHEMAT IDEOWY POŁĄCZEŃ LINII KABLOWYCH n.n. 0,4kV		
BIURO PROJEKTÓW			
PRZY ZAKŁADZIE INSTALATORSTWA ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO EUGENIUSZ BRZOSTEK			
<small>72-410 Wysoka Karleńska ul. Spółdzielcza 26</small>			
NR ZLECENIA:	Umowa nr 5/TT/2010		SKALA:
FAZA:	Projekt budowlany		NR RYS.
DATA:	08.2010 r.		2