

W związku z wpływającymi zapytaniami dotyczącymi Zapytania ofertowego w sprawie wykonania zadania pn.: „Budowa wybiegu dla psów” informujemy jak niżej.

- Panel ogrodzeniowy wykonany powinien być o minimalnej średnicy drutu 5mm. Szerokość oczek uniemożliwiająca przedostanie się zwierzęcia.
- Powszechnie stosuje się przęsła w kolorze antracyt, jednak kolor ogrodzenia nie ma znaczenia.
- Wysokość pojedynczego panelu nie mniejsza niż 153cm, przy założeniu, że całość części nadziemnej wyniesie nie mniej jak 170 cm tj. część nadziemna podmurówki, przerwa, panel ogrodzeniowy.
- Wysokość podmurówki nie mniejsza jak 25 cm.
- Posadowienie podmurówki: nie mniej jak 10 cm w ziemi i 15 cm ponad nią.
- 215 mb ogrodzenia zawiera w swoim obmiarze, bramę i część ze słuzą i bramką.
- Brama wjazdowa maksymalnie 4m., pod nią, na równi z gruntem wykonane umocnienie z oporników betonowych min. 10cm, żeby zwierzęta w tym miejscu nie robiły podkopów. Nie może to być gotowa podmurówka, która może się łamać przy przejeździe.
- Słuzka na planie kwadratu 3m x 3m z dwiema furtkami.
- Wycinka drzew będzie uzgadniania z wykonawcą, ale nie jest przewidziana na dużą skalę. Planuje się nieznaczną ingerencję w istniejącą przestrzeń.

**KIEROWNIK REFERATU**  
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Komunalnej  
*dr inż. Katarzyna Ścisłowska*