



- Uwagi, oznaczenia:
1. - Istniejące zwody poziome FeZn08 na dachu
  2. - Istniejący uziom otokowy FeZn30x4 - do sprawdzenia
  3. - proj. złącze kontrolne 0,5m od podłoża w skrzynce PCV w kolorze elewacji
  4. Przewody odprowadzające FeZn08 prowadzić na ścianie, pod wstążką styropianu
  5. Rezystancja wypadkowa uziemienia R<30Ω

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO Z BIUROTEKĄ, WYSŁUCHIWIĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGIEM I NIEZBĘDNOŚCIĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W MIEJSTECZKACH dz. nr 688/17, obszar 0019 Miejszadzko ANEKS NR 2		PRACOWNIA PROJEKTOWA <b>ARCHidea</b> Seccin 70-542, Rynek Sieny 3/5 tel. (P1) 812-19-68, 603-076-661	
INWESTOR: "NOWE CENTRUM" sp. z o.o. ul. ul. Niepodległości 10a 72-500 Miejszadzko	BRANŻA: ELEKTR.	SKALA: 1:100	PROJEKT BUDOWLANIY ANEKS NR 2  6E
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. Zbigniew Małchowski upr. nr 14632/85	DATA: LISTOPAD 2020		
SPRAWDZIŁA: mgr inż. Paweł Pachyński upr. nr ZAP/0254/POCE	ZESTAWIŁA I WYKONAŁA: mgr inż. Anna Kozłowska upr. nr 14632/85		