



TABLICA ROZDZIELCZA POM. OBROBY CYWILEJ Toc

zasilanie z Rpoz		Toc-01	TPS-02	TPS-03	Toc-04	Toc-05	Toc-06	Toc-07	Toc-G1	TPoc-G2	TPoc-G3	Toc-G4	TPoc-G5	TPoc-G6	TocD-G1	TocD-G2	TocD-G3	TocD-G4	rezerwa	rezerwa
rozlqcznik	ochronnik	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V	gniazda 230V		
izolacyjny	przebieć	pomieszczenia nr 03.10	pomieszczenie nr 3.12	pomieszczenia nr 3.06	pomieszczenie nr 03.07	pomieszczenia nr 3.26A	pomieszczenia nr 3.08, 3.08A	pomieszczenia nr 3.09	pomieszczenia nr 03.10, 3.11	pomieszczenie nr 3.12	pomieszczenia nr 3.05, 3.06	pomieszczenie nr 03.07	pomieszczenia nr 3.09, 2.26A	pomieszczenia nr 3.08, 3.08A	gniazda do PEL z blokadq pomieszczenie nr 3.11	gniazda do PEL z blokadq pomieszczenie nr 3.10	gniazda do PEL z blokadq pomieszczenie nr 3.12A	gniazda do PEL z blokadq pomieszczeni nr 3.08		
IS-000/3	klasy C																			
In=100A																				
NKGszo 5*6mm²		YDYp3,4x1,5mm	YDYp3,4x1,5mm	YDYp3,4x1,5mm	YDYp3,4x1,5mm	YDYp3,4x1,5mm	YDYp3,4x1,5mm	YDYp3,4x1,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm	YDYp3x2,5mm		
Σ =8,7kW	LgY4mm	0,1kW	0,1kW	0,1kW	0,1kW	0,1kW	0,1kW	0,1kW	0,3kW	0,3kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW		

- Uwagi:
- Obudowa tablicy: wngkowa. stalowa malowana proszkowo, IPmin. 54, IK08  
RAL 7035, do montazu urzqdzeń modułowch,
  - Wysokość montażu: góna krawędź maks. 2,2m od posadzki
  - W tablicy zachować min. 100% zapasu na dodatkowe urzqdzenia.
  - Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa: samoczynne wyłączenie zasilania

NAZWA I ADRES OBIEKTU:  
BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- BUDYNEK URZĘDU  
MIEJSKIEGO z BIBLIOTEKĄ, MTS I OPS WRAZ z  
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PARKINGIEM I  
NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W  
MIEDZYZDROJACH  
dz. nr 568/17, obręb 0019 Miedzyzdroje  
ANEKS NR 2

INWESTOR:  
"NOWE CENTRUM" sp. z o.o.  
ul. ul. Niepodległości 10a  
72-500 Miedzyzdroje

TEMAT RYSUNKU:  
  
Schemat tablicy Toc

PROJEKTOWAŁA:  
mgr inż. Zbigniew MAJCHROWSKI upr. nr 146/Sz/BS

SPRAWDZIŁA:  
mgr inż. Paweł PACZYŃSKI upr. nr ZAP/0254/POOE

PRACOWNIA PROJEKTOWA  
**ARCHidea**  
Szczecin 70-542, Rynek Ślenny 3/5  
tel. [91] 812-19-68, 605-076-661

BRANŻA:  
ELEKTR.

FAZA:  
PROJEKT BUDOWLANY  
ANEKS NR 2

NUMER RYSUNKU:  
  
E32

DATA:  
LISTOPAD 2020

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE!  
Koplowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem  
przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.