

LEGENDA

- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, docieplona styropianem gr. 15 cm z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur grubości 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E24 klasy 20, mur grubości 24 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E18A klasy 20, mur grubości 18 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E12 klasy 15, mur grubości 12 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG
- ŚCIANA WEWNĘTRZNA z bloczków wapienno-piaskowych SILKA E8 klasy 15, mur grubości 8 cm na zaprawie murarskiej SILKA-YTONG

ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

Oznaczenie	Specyfikacja oprawy
A1	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 590 x 80 x 140, wyposażona w przestrzenie mieczną lub mikroprzetyczną, do montażu w sufitak GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 950 lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A2	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1150 x 80 x 140, wyposażona w przestrzenie mieczną lub mikroprzetyczną, do montażu w sufitak GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 1900lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A3	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x 140, wyposażona w przestrzenie mieczną lub mikroprzetyczną, do montażu w sufitak GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 1900lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A4	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 603 x 80 x 140, wyposażona w przestrzenie mieczną lub mikroprzetyczną, do montażu w sufitak GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 1900lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A5	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1120 x 80 x 140, wyposażona w przestrzenie mieczną lub mikroprzetyczną, do montażu w sufitak GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 1900lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A6	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1420 x 80 x 140, wyposażona w przestrzenie mieczną lub mikroprzetyczną, do montażu w sufitak GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 2370lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A7	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 560 x 80 x 140, wyposażona w przestrzenie mieczną lub mikroprzetyczną, do montażu w sufitak GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 950lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
A8	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1410 x 80 x 140, wyposażona w przestrzenie mieczną lub mikroprzetyczną, do montażu w sufitak GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 2350lm, skuteczność świetlna >105 lm/W, barwa 4000K.
B1	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1140 x 80 x 140, wyposażona w przestrzenie mieczną lub mikroprzetyczną, do montażu w sufitak GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 3300lm, skuteczność świetlna >125 lm/W, barwa 4000K.
B2	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1700 x 80 x 140, wyposażona w przestrzenie mieczną lub mikroprzetyczną, do montażu w sufitak GK, IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 5250lm, skuteczność świetlna >125 lm/W, barwa 4000K.
C1	Oprawa LED wykonana z odlewu aluminiowego, kolor biały, o wymiarach ok. 160 x 160 x 135, do wbudowania, możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi płcznowej o 350° oraz w lewo i w prawo po 10°) IP ≥2044, IK ≥04, strumień > 2436lm, skuteczność świetlna >125lm/W, barwa 4000K.
D1	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 50 x 80, wyposażona w przestrzeń z opalizowanego PMMA, do montażu natzdennego, IP ≥44, IK ≥04, strumień > 1030lm, skuteczność świetlna >115 lm/W, barwa 4000K.
E1	Oprawa LED wykonana z polikwelgowu szerego, o wymiarach ok. 1200 x 100 x 68, wyposażona w przestrzeń z opalizowanego PMMA, do montażu nastropowy i na zwieszanach, IP ≥65, IK ≥10, strumień > 4600lm, skuteczność świetlna >115 lm/W, barwa 4000K.
F1	Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor biały, o wymiarach ok. 600x600x50, wyposażona w przestrzeń z opalizowanego PMMA, do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, IP ≥20, IK ≥04, strumień > 4100lm, skuteczność świetlna >130 lm/W, barwa 4000K.
G	Oprawa LED wykonana z blachy stalowej kolor biały, o wymiarach ok. 600x600x50, z kloszem jednie po obwodzie oprawy, środek oprawy do wyprzetenia płyta sufitu, do wbudowania w podwieszany sufit modułowy, IP ≥20, IK ≥04, strumień > 4100lm, skuteczność świetlna >120 lm/W, barwa 4000K.
H1	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 570 x 60 x 70, wyposażona w przestrzeń mleczną, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP ≥44, IK ≥04, strumień > 950lm, skuteczność świetlna >125
H2	Oprawa LED wykonana z profilu aluminiowego, kolor anodyzowane aluminium, o wymiarach ok. 1130 x 60 x 70, wyposażona w przestrzeń mleczną, do instalowania na stropie lub na zwieszakach, IP ≥44, IK ≥04, strumień > 1900lm, skuteczność świetlna >110 lm/W, barwa 4000K.
Aw1	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwelgowu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok. 95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 360lm, min 3W, z atestem CNBOP
Aw2	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwelgowu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok. 95x95x48, soczewka symetryczna, 1h, min. 360lm, 3W, z atestem CNBOP
Aw3	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwelgowu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok. 95x95x48, soczewka symetryczna, 1h, min. 360lm, 3W, z atestem CNBOP
Aw4	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwelgowu, natynkowa, ok/ogla 9 200 x 58, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 360lm, 3W, z atestem CNBOP
Aw5	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwelgowu do wbudowania w sufit podwieszany o wymiarach ok. 95x95x48, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 165lm, 1W, z atestem CNBOP
Aw6	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwelgowu , natynkowa na ścianie, kwadratowa o wymiarach ok. 130x130x55, soczewka do powierzchni otwartych, 1h, min. 360lm, 3W z atestem CNBOP
Aw7	Oprawa awaryjna wykonana z blaszego polikwelgowu , natynkowa na ścianie, kwadratowa o wymiarach ok. 130x130x55, rozsyl asymetryczny, 1h, min. 360lm, 3xW z atestem CNBOP
Ew	Oprawa awaryjna ewakuacyjna z blaszego polikwelgowu, IP44, montaż natynkowo na ścianie lub natsicienie, o wymiarach ok. 300 x 200 x 45, piktogramem, z atestem CNBOP
Z1	Oprawa nastropowa o wymiarach ok1200 x 120 x 120, podłączenie zasilania za pomocą złączek o szczelności IP65, zasilanie przelotowe, ramka zewnętrzna wykonana z aluminium szregu, obciążalność statyczna oprawy 1000 kg, SH szyba hartowana transparentna ≥IP67, K10 min. 2500lm, barwa 3000K
Z2	Oprawa liniowa, o wym. ok.100x100x90, zagłębienie pod przewód zasilający, ułatwiające połączenie oprawy do zasilania, podłączenie zasilania za pomocą złączek o szczelności IP65, zasilanie przelotowe, dwa otwory do montażu bazy oprawy do ściany, oprawa w kształcie sześcianu, aluminium szare, światło jednostronne "w górę" ≥IP65, ≥IK09, min 1300lm, barwa 3000K
Z3	Oprawa liniowa, o wym. ok.100x100x90, zagłębienie pod przewód zasilający, ułatwiające połączenie oprawy do zasilania, podłączenie zasilania za pomocą złączek o szczelności IP65, zasilanie przelotowe, dwa otwory do montażu bazy oprawy do ściany, oprawa w kształcie sześcianu, aluminium szare, światło dwustronne "w górę i w dół" ≥IP65, ≥IK09, min 2300lm, barwa 3000K
Z4	Oprawa liniowa, o wym. ok.100x100x90, zagłębienie pod przewód zasilający, ułatwiające połączenie oprawy do zasilania, podłączenie zasilania za pomocą złączek o szczelności IP65, zasilanie przelotowe, dwa otwory do montażu bazy oprawy do ściany, oprawa w kształcie sześcianu, aluminium szare, światło jednostronne "w górę", ≥IP65, ≥IK09, min 1460lm, barwa 3000K

- -Łącznik jednobiegunowy
- -Łącznik schodowy
- -Łącznik dwubiegunowy
- -Czujnik obecności
- -Sterownik wentylatora nasady hybrydowej, zasilany sprzed czujki ruchu, wyposażony w czujnik światła i higrometr
- -Ciąg kablowy: korytko stalowe szer. 200m + 100mm

NAZWA I ADRES OBIEKTU:
BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ- BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO Z BIBLIOTEKĄ, MTBS 7DPS WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEDZYDROJACH
dz. nr 846/17, obręb 0019 Międzydroje
ANEKS NR 2

INWESTOR:
"NOWE CENTRUM" sp. z o.o.
ul. ul. Niepodległości 10a
72-000 Międzyodrze

STAN PROJEKTU:
Rzut parteru
Instalacja oświetleniowa

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Zbigniew Majchrowski upr. nr IV/146/ZUS5

SPRAWDZIŁA:
mgr inż. Paweł Pszychyński upr. nr ZAP/0254/POOE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHidea
Szczecin 70-042, Rynek Sienny 3/3
tel. (91) 812-19-60, 605-07-66-661

SKALA:
ELEKTR. 1:100

NUMER RYSUNKU:
7E

DATA:
LISTOPAD 2020

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy udostępniania bez zgody autora bądź reprezentującej go osoby są zabronione i podlegają ochronie Prawa Autorskiego.