



Pismo: RI.ZP.271.9.2019.AR

Międzyzdroje dnia: 2019-10-14

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

-czy Zamawiający dopuszcza zmianę projektową polegającą na zastosowaniu nawierzchni mineralnej w kolorze innym niż projektowana a mianowicie wszystkie ścieżki w kolorze szarym (zdjęcia oraz deklaracja zgodności w załączeniu). Uzyskanie zgody wpłynie bezpośrednio na obniżenie kosztów inwestycji z polepszeniem jakości dla wytrzymałości i przepuszczalności warstwy mineralnej. Produkt ten został zastosowany w wielu innych parkach i cieszy się swoją skutecznością. W przypadku zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie zamiany nawierzchni z kruszywa mineralnego z projektowanej warstwy 0-8 mm o grubości 3 cm w kolorze i nawierzchni mineralnej 0-16 mm o grubości warstwy 5 cm. na proponowaną przez nas nawierzchnię o grubości 6 cm. Nowy przekrój nawierzchni przedstawiałby się następująco : 6 cm. warstwa mineralna 0-8 mm w kolorze szarym , 15 cm. podbudowa od 0-31,5 mm , 10 cm warstwa odsączająca z piasku.

-czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie projektowanego trawnika rekreacyjnego (przewidywany ruch: tylko piesi) (trawnik z rolki, 1,5cm- warstwa wyrównawcza, 15cm- substrat glebowy zbrojony siatką polipropylenową, 15cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie zagęszczony grunt naturalny) na trawnik wykonany na istniejącym gruncie z wykorzystaniem lokalnego humusu bez zastosowania podbudowy i warstwy zbrojonej siatką. Powyższa zmiana pozwoli na znaczne obniżenie ceny bez straty na jakości.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1.

Projektant na tym etapie nie dopuszcza zmiany kolorystyki nawierzchni mineralnej- należy przedstawić Nadzorowi Autorskiemu i Zamawiającemu próbki kolorystyczne proponowanych materiałów do akceptacji.

W odniesieniu dot. zmiany konstrukcji w zakresie warstwy nawierzchni mineralnej na: 6 cm warstwa mineralna 0-8 mm w kolorze szarym, 15 cm podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm, 10 cm warstwa odsączająca z piasku Nadzór Autorski wyraża zgodę na zmianę w projekcie.

Plac Gwiazd- zwraca się uwagę na konieczność zachowania ciągłości kolorystycznej i materiałowej

zastosowanych elementów ze względu na dowiązanie do wykonanych już ścieżek z nawierzchnią mineralną w Alei Gwiazd.

Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem może zastosować materiały zamienne równoważne w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując prawidłowość ich stosowania w określonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych.

Ad.2.

Zgodnie z PROJEKT WYKONAWCZY- SUPLEMENT teczka 0 – ZMIANY w części terenów zmieniono trawniki rekreacyjne wzmocnione na trawniki parkowe nie wzmocnione. Pozostałe tereny z trawnikiem wzmocnianym (Park Aktywności, Plac Gwiazd) mogą być okazjonalnie używane do innych celów (np. imprezy masowe) i powinny być odporne na duże obciążenia, tworzenie kolein itp. w każdych warunkach pogodowych. Wykonawca po uzgodnieniu z Projektantem może zastosować materiały zamienne równoważne w zakresie parametrów i technologii stosowania z materiałami wskazanymi, gwarantując prawidłowość ich stosowania w określonej sytuacji budowlanej i warunkach technicznych. Wszystkie specyfikowane produkty należy rozumieć jako produkty wzorcowe określające minimalne standardy parametrów technicznych i użytkowych. Cechy produktów zastosowanych muszą być, co najmniej takie, jak wzorcowych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

BURMISTRZ

Mateusz Bobek