



OKNO
ODDYMIAJĄCE

OZNACZENIA		O1
SCHEMAT		
WYMIARY OKIEN	SZEROKOŚĆ	140
	WYSOKOŚĆ	340
ILOŚĆ	PODDASZE	1
UWAGI		<ul style="list-style-type: none">- okno aluminiowe oddymiające, otwierane na zewnątrz,- wsótczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw = 1,1 W/m2K- szklenie szkłem zespolonym jednokomorowym VSG 33.1/16/4- izolacyjność akustyczna 35 dB- kolor ramy: RAL: 9003

KLAPA
ODDYMIAJĄCA

OZNACZENIA		K1
SCHEMAT		
WYMIAR NOMINALNY	SZEROKOŚĆ	100
	WYSOKOŚĆ	120
Wysokość podstawy		min.50cm
Sterowanie		siłownik elektryczny 2x 1,3A, 24V
Klasa SL		550
Powierzchnia geometryczna		1,20m2
ILOŚĆ		2
OPIS		<p>Kłapa o wymiarze 100x120 cm jednoskrzydłowa o powierzchni czynnej oddymiania 0,85m2. Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm. Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi 1-warstwowa kopuła akrylowa i płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 16mm. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej U=1,3 W/m2K. Kłapa izolowana termicznie wełną mineralną o grubości 20mm. Układ napędowy klap dymowych stanowi siłownik elektryczny 2x1,3A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. Kłapa z funkcją z funkcją wyłazu i przewietrzania. Współpracuje z centralą mcr9705.</p>

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.

NAZWA ZAMÓWIENIA: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU PRZY UL. KOLEJOWEJ 33 W MIĘDZYDZROJACH dz. nr 179, obręb Międzyzdroje 21		PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHidea Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661	
ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIĘDZYDZROJE ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje	BRANŻA: ARCH.	SKALA: 1:100	
TEMAT RYSUNKU: SYSTEMY ODDYMIAJĄCE	FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. ANNA PŁATEK upr. nr 10/Sz/2002	NUMER RYSUNKU: A11		
SPRAWDZIŁA: mgr inż. arch. ANNA FLICIŃSKA upr. nr 75/Sz/2001			
DATA: LIPIEC 2020			
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.			