

ITI.7021.7.2012.ES

**Informacja Burmistrza Międzyzdrojów
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
za rok 2011,**

sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) burmistrz jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W Gminie Międzyzdroje nadzorem objęte były dwa ujęcia i sieć wodociągów publicznych eksploatowana przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. :

- komunalne ujęcie wody w Międzyzdrojach,
- komunalne ujęcie wody w Wapnicy.

Woda z ww. ujęć wody odpowiadała wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.). Woda z sieci wodociągowej z ujęcia w Wapnicy, w jednym punkcie, okresowo nie odpowiadała wymaganiom wyżej przywołanego rozporządzenia ze względu na przekroczenie najwyższej dopuszczalnej wartości jednego z badanych parametrów – mętności. Po przeprowadzeniu przez ZWiK Sp. z o.o. płukania sieci, ponownie pobrane próbki wody z punktu, w którym stwierdzono przekroczenie ww. parametru, wykazywały wszystkie parametry zgodne z wymaganiami określonymi rozporządzeniem w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



 BURMISTRZ
Leszek Dorosz