



## ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2017-07-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**„Przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia ulicznego”,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W SST branży elektrycznej wyszczególniono Latarnie oświetleniowe stylizowane wys. do 6m (są to najczęściej słupy aluminiowe) i oprawy oświetleniowe dostosowane do montażu na słupie wraz z LED źródłem światła o mocy 45W, w opisie technicznym jest zapis o słupach stalowych ocynkowanych stożkowych o przekroju ośmiokątnym o dł. 6m i gr. ścianki 4mm na fundamentach z oprawami drogowymi LED o mocy 45W – prosimy o sprecyzowanie czym mamy się sugerować.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Do wyceny należy przyjąć słupy stalowe ocynkowane stożkowe o przekroju ośmiokątnym o dł. 6m i gr. ścianki 4mm na fundamentach z oprawami drogowymi LED o mocy 45W.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.



Z up. Burmistrza

*Henryk Nagala*  
Henryk Nagala  
Sekretarz Gminy