



Międzydroje, 2017-04-11

ZP 271/2/2017

Otrzymują:

1. Strona internetowa
2. Wykonawcy wg rozdzielnika

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania : **Budowa skateparku.**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) Zamawiający wyjaśnia :

### Pytanie nr 1

**Czy Zamawiający dopuści wykonywanie części przeszkód w technologii prefabrykowanej, a innych w technologii monolitycznej. Czyli czy Zamawiający dopuści łączenie tych dwóch technologii na jednym obiekcie ?**

**W tym miejscu ponownie chcemy zaznaczyć, iż takie rozwiązanie spowoduje, że użytkowanie skateparku po około roku nie będzie możliwe.**

ODP. 1. Zamawiający wymaga wykonania Skateparku zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym, przepisami prawa oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

### Pytanie nr 2

**Czy Zamawiający będzie wymagał aby firma, która wygra postępowanie przetargowe wykonała w całości skatepark w technologii, w której się specjalizuje i na którą złożyła referencje ?**

**Czyli wszystkie urządzenia na obiekcie zostaną wykonane w jednej technologii.**

ODP. 2. Zamawiający wymaga wykonania Skateparku zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym, przepisami prawa oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

### Pytanie nr 3

**Czy Zamawiający dopuści wykonanie skateparku w technologii monolitycznej wraz z opracowaniem projektu zamiennego ?**

ODP. 3. Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie w wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 06.04.2017. Poniżej treść udzielonej odpowiedzi:

*Odpowiadając na zadane pytanie Zamawiający informuje, iż powyższe reguluje §7 pkt 2. lit. i) ppkt 5) umowy (załącznik nr 3 do SIWZ): „Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być opiniowane przez Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski (w tym analiza kosztów) i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego – wykonanie robót w technologii zamiennej jest możliwe po akceptacji przez Zamawiającego.” Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamienne, jednakże będzie wymagał od Wykonawcy opracowania projektu warsztatowego - zamiennego oraz uzyskania niezbędnych uzgodnień zaproponowanych zmian z Projektantem obiektu.*

### Pytanie nr 4

**Czy Zamawiający będzie dopuszczał szlifowanie prefabrykatów lub przeszkód lanych zaraz po ich zamontowaniu w celu zjednoczenia powierzchni jezdnej ?**

**Jest to konieczne łącząc te obydwie technologie.**

ODP. 4. Zamawiający wymaga wykonania Skateparku zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym, przepisami prawa oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

**Pytanie nr 5**

**Czy Zamawiający dopuści malowanie przeszlifowanych lub zaszpachlowanych powierzchni w celu zamaskowania wad technologicznych?**

ODP. 5. Zamawiający nie dopuszcza malowania elementów Skateparku.

**Pytanie nr 6**

**Czy Zamawiający dopuści malowanie prefabrykatów farbami do betonu ? (nie dotyczy uchwytów służących do transportu, które należy zaszpachlować po montażu, kolorem zbliżonym do koloru naturalnego odlewu prefabrykatu)**

ODP. 6. Zamawiający nie dopuszcza malowania elementów Skateparku.

**Pytanie nr 7**

**Czy ostatecznie prefabrykat ma być naturalnym odlewem betonowym, na którym widoczna jest struktura betonu ? (beton pomalowany farbami stwarza niebezpieczeństwo dla użytkowników ponieważ jest śliski, prefabrykat bezpośrednio z matrycy posiada naturalną strukturą betonu i ma odpowiednią przyczepność).**

ODP. 7. Zamawiający wymaga wykonania Skateparku zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym (patrz pkt 3.5. Projektu), przepisami prawa oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

**Pytanie nr 8**

**Czy Zamawiający będzie wymagał, aby ściany podestów oraz przeszkód były zabudowane (zabudowa w formie ściany betonowej lub nasypu ziemnego w zależności od technologii wykonania parku – rys. 2) ? W tym miejscu chcemy zaznaczyć, iż zabudowanie przeszkód w technologii prefabrykowanej lub lanej eliminuje ryzyko przedostawania się śmieci i wzmacnia konstrukcje. Firmy wykonujące skateparki w technologii prefabrykowanej często zastępują obicia filarami, które stanowią podest podtrzymujący. Rozwiązania takie są wskazane, jednak nie przy budowie tego typu obiektów. Dzieci często wchodzą pod przeszkody, w których większość podestów jest na wysokości ich głowy. Dodatkowo rozpedzone dzieci na rowerach bądź rolkach mogą wjechać w wystające krawędzie (rys. 1).**

Rys. 1 – przeszkoda prefabrykowana z otwartymi ścianami bocznymi.



ODP. 8. Zamawiający wymaga wykonania Skateparku zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym, przepisami prawa oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

**Pytanie nr 9**

**Czy Zamawiający będzie wymagał, aby barierki na skatepark były wykonane zgodnie z normą PN-EN 14974+A1:2010 ?**

**Czyli wykonane bez poprzeczek bocznych oraz z odpowiednimi prześwitami pomiędzy szczebelkami (rys. 2) .**

Rys. 2 – przeszkoda monolityczna wylana w całości z zabudowanymi ścianami.



Rys. 2 – skatepark monolityczna wylana w całości z zabudowanymi w formie nasypów.



ODP. 9. Zamawiający wymaga wykonania Skateparku zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym, przepisami prawa oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

**Pytanie nr 10**

**Czy Zamawiający uzna, że oferta spełnia wymagania postępowania jeżeli Wykonawca wskaże, które części zamówienia zamierza powierzyć Podwykonawcom bez podawania konkretnych nazw firm?**

ODP. 10. Spełnianie wymogów postępowania określa SIWZ. Warunki dotyczące podwykonawców określają punkty cytowane poniżej :

„...3.5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

3.5.1. W przypadku zamiaru powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców w Formularzu oferty – Zał. Nr 2 do SIWZ.

oraz :

5.2. Warunki udziału w postępowaniu.

5.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

5.3.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.3.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. ...”.



Z up. Burmistrza

Henryk Nogala  
Sekretarz Gminy