

ZP 271/ 3 /2015

Otrzymują:

1. Strona internetowa
2. Wykonawcy wg rozdzielnika

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Nazwa zadania: : Izolacja ścian piwnic z pracami towarzyszącymi budynku Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej nr 33 w ramach zadania pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje.”**

Na podstawie art. 38 ust.1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zm .) Zamawiający wyjaśnia:

### **Pytanie Nr 1**

Specyfikacja techniczna dla poszczególnych robót przewiduje odbiór prac na podstawie jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej przywołanej z konkretnych pozycji Katalogu Nakładów Rzeczowych powołując się na zasady przedmiarowania dla konkretnej pozycji. Celem zapewnienia zasad konkurencyjności czy Zamawiający może opublikować przedmiar z dołączonymi pozycjami KNR, według których powstał przedmiar i czy dla sprawniejszego sporządzenia oferty może być zamieszczony w formie elektronicznej jako plik atch?

### **Odpowiedź na pytanie Nr 1**

Załącznik-Przedmiar z poz. KNR w PDF.  
Inwestor nie dysponuje taką wersją.

### **Pytanie Nr 2**

Zamawiający zastrzega w Specyfikacji Technicznej, iż zapłata będzie dokonywana za faktycznie wykonane ilości zgodnie z tą zawartą w ofercie. Czy to oznacza, iż w przypadku zmniejszenia zakresu prac lub zwiększenia niezależnego od wykonawcy Zamawiający odpowiednio zmniejszy lub zwiększy płatność zgodnie z obmiarem ?

### **Odpowiedź na pytanie Nr 2**

Zgodnie z Umową, wynagrodzenie za wykonanie całości robót jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które zawiera VAT i inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wg stanu prawnego na dzień złożenia oferty.

W razie różnicy w treści dokumentów, Wykonawca przyjmuje, że uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje najszerszy możliwy zakres wynikający z jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści wskazanych wyżej dokumentów.

Faktyczny zakres robót w trakcie wykonywania zadania może ulec zmianie, natomiast Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego wykonać mniejszej ilości robót niż założona jest w przedmiocie umowy. Ilość wykonanych robót będzie rozliczona ryczałtowo, a zawansowanie będzie określone stosownie do harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski lub inną osobę wskazaną przez Zamawiającego.


### **Pytanie Nr 3**

Czy Zamawiający może zamieścić na stronie internetowej rysunki z wymiarami planowanej stolarki celem przedłożenia producentowi do ich wyceny ?

### **Odpowiedź na pytanie Nr 3**

Okno jednoskrzydłowe rozwierano - uchylne + nawiewnik higrosterowany,

Wymiary: b=98 cm, h=96 cm



### **Pytanie Nr 4**

Według Specyfikacji Technicznej ST-S-01 Zamawiający wymienił podstawowe materiały i sprzęt konieczny do wykonania zadania,. Według ST-S-01 Zamawiający sugeruje wykorzystanie jako sprzętu igłofiltrów z możliwością wykonania studni depresyjnych z pompami o dużych wydajnościach. To jest ten sam wykop, natomiast przedmiar nie sugeruje konieczności wykonania odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót budowlanych i

sanitarnych. Poziom wód gruntowych może być znany inwestorowi lub użytkownikowi obiektu, natomiast wykonawca nie posiada takiej wiedzy. Założenie ekstremalnych kosztów nie objętych podstawowym obmiarem narusza zasadę konkurencyjności, a Zamawiający wymaga uwzględnienia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zadania.

Czy składając ofertę należy przyjąć koszt wykonania odwodnienia wykopów, jeżeli tak to z jakiej pozycji KNR skorzystać? Natomiast jeżeli nie należy uwzględnić pozycji w kosztorysie to czy w przypadku konieczności zastosowania odwodnienia Zamawiający uwzględni dodatkowy koszt poniesiony przez wykonawcę?

**Odpowiedź na pytanie Nr 4**

Zgodnie z ST-S-01 Wykonawca ma dysponować , wykazać się ww sprzętem.

Wykonawca musi sobie założyć , że igłofiltry będą mu potrzebne do odwodnienia wykopu w przypadku wystąpienia wód gruntowych i uwzględnić to w cenie oferty.

Załącznik Przedmiar z poz. KNR w PDF dostępny na stronie internetowej [www.bjp.miedzyzdroje.pl](http://www.bjp.miedzyzdroje.pl) .



BURMISTRZ  
*Czeszek Dorosz*